



令和8年4月 水質検査結果2

原水					3 後飛保第1号井	4 後飛保第2号井	5 後飛保第3号井	6 後飛保第4号井	11 草井第2取水井
No.	検査項目	単位等	水質基準						
	採水年月日	年月日	—		2026/4/17	2026/4/17	2026/4/17	2026/4/17	2026/4/17
	採水時間	時:分	—		11:25	11:15	11:10	11:05	9:15
	天候	当日	—		曇	曇	曇	曇	曇
	気温	℃	—		23.0	20.5	19.0	19.0	22.0
	水温	℃	—		17.5	18.0	18.0	18.5	17.0
基準項目	1	一般細菌	個/mL	1mL中の集落数100以下					
	2	大腸菌	—	検出されないこと					
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下					
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下					
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下					
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下					
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下					
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下					
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下					
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	5.8		6.6		
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下					
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下					
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下					
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下					
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下					
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下					
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001	<0.001	
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下					
	20	PFOS 及び PFOA	mg/L	0.00005以下					
	21	ベンゼン	mg/L	0.01以下					
	33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下					
	34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下					
	35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下					
	36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下					
	37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下					
	38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下					
	39	塩化物イオン	mg/L	200以下					
	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下					
	41	蒸発残留物	mg/L	500以下					
	42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					
	43	ジエオスミン	mg/L	0.00001以下					
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下						
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下						
46	フェノール類	mg/L	0.005以下						
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下						
48	pH 値	—	5.8~8.6						
49	味	—	異常でないこと						
50	臭気	—	異常でないこと						
51	色度	度	5以下						
52	濁度	度	2以下						
その他	アンモニア態窒素		mg/ℓ	—					
	侵食性遊離炭酸		mg/ℓ	—					
	クリプトスポリジウム等 感染症対策指標菌	大腸菌	MPN/100mℓ	—	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
	嫌気性芽胞菌	個/10mℓ	—	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	