令和8年5月　水質検査結果1

給水栓水				下般若配水場系統		後飛保配水場系統		布袋東部第２	上奈良	草井系統
No.	検　査　項　目	単位等	水質基準	ア 江南緑地公園テニスコート	イ 二子山児童遊園	ウ 松竹公民館	エ 島宮公園	オ 稲木神社	カ 上奈良北墓地	キ 草井第２水源
	採　水　年　月　日	年月日	—	2026/5/12	2026/5/12	2026/5/12	2026/5/12	2026/5/12	2026/5/12	2026/5/12
	採　水　時　間	時：分	—	9:35	10:25	11:15	11:00	10:00	10:45	9:15
	天　候	当日	—	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
	気　温	℃	—	25.0	24.5	24.5	27.0	23.0	25.5	25.0
	水　温	℃	—	19.5	21.5	20.5	20.5	21.0	22.5	19.5
	残　留　塩　素	mg/L	遊離型0.1以上	0.25	0.25	0.30	0.30	0.25	0.30	0.40
1	一　般　細　菌	個/mL	1mL中の集落数100以下	0	0	0	0	0	0	0
2	大　腸　菌	—	検出されないこと	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.8	0.8	5.9	5.9	5.0	6.1	3.2
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.07	0.07	0.08	0.08	0.07	0.08	0.07
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.03	<0.02	<0.02
14	四　塩　化　炭　素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005	<0.000005	0.000018	0.000013	0.000024	0.000011	0.000007
21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
22	塩　素　酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.15	<0.06	<0.06
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.012	0.009	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.002	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
27	臭　素　酸	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.019	0.013	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.005	0.005	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.005	0.003	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.003	0.001	<0.001	0.006	0.002	0.002	0.003
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.002	0.002	0.007	0.013	0.014	0.005	0.004
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	6.4	6.7	13	13	12	12	8.4
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
39	塩　化　物　イ　オ　ン	mg/L	200以下	5.1	5.1	9.7	9.6	8.9	9.6	5.9
40	カルシウム、マグネシウム等	mg/L	300以下	25	25	84	84	64	83	49
41	蒸　発　残　留　物	mg/L	500以下	70	71	170	170	150	180	110
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
47	有　機　物　の　量	mg/L	3以下	0.4	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
48	p　H　値	—	5.8～8.6	7.2	7.2	7.1	7.1	6.9	7.1	6.8
49	味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭　気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	色　度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
52	濁　度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	判　定	適又は不適	適	適	適	適	適	適	適	適